

VERBALE N° 125

IL GIORNO SEI DEL MESE DI DICEMBRE 2023, ALLE ORE 11,15 SI RIUNISCE, COME DA REGOLARE CONVOCAZIONE, LA C.C.N.L.P.S. PER ESPRIMERE PARERE IN ORDINE ALL'ABILITA' DEL TEATRO MANDAMEI AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO ALL'INTERNO DELLO STESSO.

LA SUDETTA COMMISSIONE SI RIUNISCE PRESSO LA STESSA STRUTTURA SITA NELLA VILLA PRIMO LEVI.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) ING. <u>PROSTINO FAMA</u> ALESSANDRO SAPIENZA | PRESIDENTE COMMISS |
| 2) DE FRANCESCO GIUSEPPA - PIS V.V.U. | COMPONENTE DELEGATO |
| 3) ING. PROKLIO BARTOLO - UFF. TECNICO COLLE | COMPONENTE DELEGATO |
| 4) ING. DIAMICO VINCENZO - ESPERTO ELETTROTECNICA | COMPONENTE |
| 5) DOT. DANIELE TROVATO - ESPERTO IN ACOUSTICA | COMPONENTE |
| 6) ING. AGOSTINO PANA - V.F. MESSINA | COMPONENTE |
| 7) DOT. FEMIORESE GIOVANNI - ASP BARBERO MA PR. | COMPONENTE |
| 8) SIG.RA PALANSE ROSARIA | SECRETARIA |
| 9) DOT.SSA NAPOLI GIULIANA - ASP BARBERO MA PR. | COMPONENTE |

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE LA COMMISSIONE E' STATA CONVOCATO PER IL RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE N° 114 DEL 7/12/21 E CHE LA STRUTTURA E' IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (CPI) IN CORSO DI VALUTAZIONE (RIF. NOTA VERB-ME N° 1382 DEL 9/6/20) E CHE DOVRA' ESSERE RINNOVATA ENTRO IL 12/1/24, SI DA' AVVIO AI LAVORI.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PRECISA CHE, RISPETTO AL VERBALE N° 114/2021, NULLA E' MUTATO CIRCA LO STATO DEI LUOGHI E DELLA STRUTTURA NEL SUO INSIEME TANTO CIO' PREMESSO LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RINNOVO DELL'ABILITA' DELLA STRUTTUR PER LO

SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO
NEL TEATRO PER UNA CAPACITÀ COMPLESSIVA DI N° 998 (NOVECENTO
NOVANTOTTO) SPETTATORI (POSTI A SEDERE).

AL FINE DELL'ESERCIZIO SI PRESCRIVE QUANTO DI SEGUITO:

1) IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ O PERSONA DA LUI DELEGATA DOVRÀ
PROMOVERE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL RISPETTO DEL
TITOLO XVIII DEL D.M. 19/8/96 E SS. MM. II.;

2) LA PRESENZA DI ALMENO 1 ELETTRICISTA, 1 ADDETTO ALL'IMPIANTO
ANTINCENDIO ED 1 MANUTENTISTA IN GRADO DI POTER INTERVENIRE
IN EMERGENZA SUI RISPETTIVI IMPIANTI;

3) DOVRANNO ESSERE PRESENTI UN CONGRUO NUMERO DI ADDETTI
ANTINCENDIO (CHE ABBIANO SUPERATO ESAME PRESSO STRUTTURE
V.V.F.) E PULVISI IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO;

4) STAZIONAMENTO DI ALMENO 1 MEZZO DI SOCCORSO SANITARIO
ADEQUATAMENTE ATTREZZATO ED EQUIPAGGIATO PER EVENTUALI
INTERVENTI DI CARATTERE MEDICO. IL MEZZO DOVRÀ ESSERE
PRESENTE FINO AL COMPLETO SVUOTAMENTO DELLA
STRUTTURA. E.F.

5) RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL D.M. 19/8/96 E SS. MM. II.
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PUNTO 2.3.3 - MATERIE
SCENICO

6) RISPETTO DELLE NORME IN VIGORE SUCUI IMPIANTI QUALI SERVICE
AUDIO E LUCI E QUALSIASI ALTRO IMPIANTO INTEGRALI LA
DOTAZIONE GIÀ PRESENTE NEL TEATRO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI INTERCONNESSIONE CON
GLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

7) DURANTE GLI SPETTACOLI DOVRÀ ESSERE ASSICURATO UN
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 22/2/96
N° 261 COSTITUITO DA N° 5 (CINQUE) UMTA' DI PERSONALE
V.V.F.:

8) OGNI ALTRA PRESCRIZIONE CONTENUTA NEL VERBALE
N° 71 DEL 7/11/2016 CHE SI AGLI CA, ANCHE PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE.

L.S. ORE ORE 12,00

I COMPONENTI

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

LA SEGRETARIA

[Signature]



Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina

COD.FISC. 00084640838

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI

VERBALE N° 71/2016

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO SETTE DEL MESE DI NOVEMBRE, ALLE ORE 10,30, SI RIUNISCE, PRESSO IL TEATRO MANDANICI DI BARCELLONA P.G., COME DA REGOLARE CONVOCAZIONE PROT. N.58317 DEL 26/10/16, LA C.C.V.L.P.S., PER ESPRIMERE PARERE IN ORDINE ALL'AGIBILITA' DEL SUDDETTO TEATRO-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. ASS. COPPOLINO ANGELO
2. ING. VINCENZO D'AMICO-ESPERTO ELETTROTECNICA
3. ING. AMBROGIO PONTERIO- VV.F. MESSINA
4. TEN. FLAVIA MORINA-COMANDO P.M.
5. ING. CARMELO PERDICHIZZI-UFF. TEC. COM.LE
6. DOTT. IANNELLO ANTONINO-AUSL BARCELLONA P.G.
7. SIG.RA CHIANESE ROSARIA

PRESIDENTE COMMISSIONE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE DELEGATO
COMPONENTE DELEGATO
COMPONENTE DELEGATO
SECRETARIA

LA COMMISSIONE

esaminata la documentazione tecnica ed effettuato sopralluogo presso i locali del teatro Mandanici, esaminati anche i registri dei controlli per i sistemi di protezione attiva nei confronti degli incendi, viste le schede di revisione paranchi e motori a firma del Sig. Giunta Carmelo della Ditta Energy Plan datata 03/11/16, verificato che non sono state apportate modifiche ai luoghi rispetto a quanto già verbalizzato in data 14/11/14, salvo per le prescrizioni di cui ai punti 1-2-3-4 del suddetto verbale che, pertanto, sono state ottemperate, esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- prima, durante e dopo la manifestazione, le vie di esodo dovranno essere lasciate libere e sgombrare da qualsiasi ostacolo;
- i cancelli dovranno essere tenuti permanentemente aperti per tutta la durata dello spettacolo con il divieto assoluto di sosta in prossimità degli stessi;
- curare che la zona limitrofa alla struttura sia costantemente mantenuta pulita da sterpaglie;
- dovrà essere assicurata la presenza di un responsabile abilitato agli impianti durante gli spettacoli (impianti elettrici, tecnologici e idrico antincendio);
- durante gli spettacoli siano opportunamente dislocati gli estintori previsti;
- dovranno essere rispettate tutte le norme riguardanti l'inquinamento acustico;
- le compagnie ospiti dovranno ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs 81/08;
- durante la manifestazione dovrà essere assicurata la presenza di un elettricista abilitato in qualità di responsabile;
- dovrà essere rispettato il titolo XIX del D.M. 19/8/96
- durante gli spettacoli deve essere assicurato un servizio di vigilanza antincendio di cui al D.M. 22/2/96 composto da n. 5 unità-

L.C.S. alle ore 11,30

I COMPONENTI
FLAVIA MORINA
VINCENZO D' AMICO
CARMELO PERDICHIZZI
IANNELLO ANTONINO
AMBROGIO PONTERIO

IL PRESIDENTE
COPPOLINO ANGELO

LA SEGRETARIA
ROSARIA CHIANESE

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto prot.n. 0063566 del 07-12-2023 partenza

