

Prot. 64020  
11-12-23



CITTÀ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO  
Città Metropolitana di Messina

**SETTORE VI**  
Ufficio del Dirigente

DATA E PROTOCOLLO RIPORTATI A MARGINE

**OGGETTO:** CRITICITÀ EMERSE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ASINO NIDO "CASA DEL FANCIULLO"  
- **COMUNICAZIONE**

Al Dirigente del Settore I  
SEDE

Si rappresenta che nella giornata di oggi sono emerse criticità nell'impianto di riscaldamento dell'asilo nido Casa del Fanciullo che hanno comportato l'intervento dei Vigili del Fuoco.

È stata, infatti, rilevata una perdita di gas nell'impianto di adduzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento e la società fornitrice ha dovuto chiudere e sigillare il contatore al fine di consentire gli interventi necessari alla riparazione del guasto.

È stata già interpellata la ditta che opererà nel suddetto impianto, che si è già attivata per procedere alle necessarie riparazioni. La stessa non è in grado, allo stato attuale, di quantificare il tempo necessario al ripristino della piena funzionalità dell'impianto, ma si prevede che questo non potrà avvenire entro la settimana in corso.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare quando l'impianto sarà perfettamente funzionante.

Quanto sopra per i provvedimenti di competenza.

Distintamente

IL DIRIGENTE  
dott. ing. Alessandro Sapienza

Firmato digitalmente da  
**Alessandro Sapienza**

CN = Sapienza Alessandro  
C = IT