



CITTÀ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

IV SETTORE – Servizio 2

Tutela del Territorio

Ufficio Ambiente

DATA E PROTOCOLLO RIPORTATI A MARGINE

OGGETTO: Comunicazione periodica sulla qualità delle acque cittadine - art.18 D.lgs n.18 del 23 febbraio 2023.

		VALORI DI RIFERIMENTO D. Lgs n.18/2023	Accettabile	Accettabile	Accettabile	6,5 / 9,5	2500	Accettabile	0,5	0,5	0,2	-	0	0
N. Campione	Punto di Prelievo	Data del campionamento	Colore	Odore	Sapore	pH unità	Conducibilità us/cm	Torbidità NTU	Nitriti mg/l	Ammonio mg/l	*Cloro attivo libero mg/l	Microrganismi vitali a 22°C UFC/ml (colonie stimate)	Batteri Coliformi UFC/100ml	Escherichia Coli UFC/100ml
733/2025	Fontana pubblica Palalberti	22/05/2025	Incolore	inodore	insapore	7,68	716	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,08	4°	0	0
734/2025	Rubinetto bagno scuola elementare S. Venera	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,69	714	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,08	137	1°	0
735/2025	Rubinetto bagno scuola elementare Nasari	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,64	710	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,06	> 300	10	0
736/2025	Rubinetto bagno scuola media Bastiano Genovese	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,64	730	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,07	5°	3°	0

737/2025	Fontana pubblica Via Garibaldi (Chianu Passu)	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,68	811	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,05	3°	2°	0
738/2025	Rubinetto bagno scuola materna Via Leopardi	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,64	793	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,03	212	2°	0
739/2025	Rubinetto bagno scuola dell'infanzia Centineo	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,51	1067	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,04	2°	2°	0
740/2025	Fontana pubblica Centineo	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,54	1090	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,05	13	2°	0
741/2025	Rubinetto bagno scuola elementare Portosalvo	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,51	1080	< 0,1	< 0,05	> 0,05	0,05	18	8°	0
742/2025	Fontana pubblica Portosalvo	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,49	1076	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,04	3°	0	0
743/2025	Rubinetto bagno scuola elementare Via Del Mare	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,71	791	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,05	26	0	0
744/2025	Fontana pubblica Macello	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,54	958	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,03	4°	0	0
745/2025	Rubinetto bagno scuola elementare Capuana	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,56	790	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,04	7°	1°	0
746/2025	Fontana pubblica Piazza San Sebastiano	22/05/2025	Incolore	Inodore	Insapore	7,53	782	< 0,1	< 0,05	< 0,05	0,03	0	2°	0

Tanto per dovere d'Ufficio.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 09/06/2025

L'istruttore amministrativo

(rag. Domenico SMEDILE)



Il Funzionario Coordinatore del Servizio
n.q. di Responsabile del Procedimento
(ing. Bartolo PROFILIO)