



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Città Metropolitana di Messina
Commissione Comunale di Vigilanza

VERBALE N. 140 del 25 novembre 2025

L'anno 2025 il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 10.30 la C.C.V.L.P.S si riunisce, come da regolare convocazione prot. n. 63490 del 13/11/2025, al fine di esprimere parere in ordine all'agibilità del Teatro Mandanici sito in via San Giovanni Bosco ang. Via Parini.

Sono presenti i sig.:

1. D.ssa Genovesi Salvatrice con delega Ing. Alessandro Sapienza Dirigente V Settore
Presidente
2. Ing. Di Domenico Francesco
Comando Provinciale VVFF di Messina
Componente
3. Ten. De Francesco Giuseppa
Comando Polizia Municipale
Componente
4. Dott. ssa Manuela Aglio
ASPME Distretto Barcellona P. di G.
Componente
5. Arch. Pensabene Paola con delega Ing. Alessandro Sapienza Dirigente IV Settore
Componente
6. Ing. Carmelo Di Bartola
Esperto elettrotecnico - Componente
7. Dott. Trovato Daniele
Esperto acustica - Componente
8. Sig. Ferrara Pasquale con nomina Ing. Alessandro Sapienza Dirigente V Settore
Segretario

LA COMMISSIONE

Premesso:

- che il teatro, ai fini antincendio, è in possesso di certificato di prevenzione incendi valido fino al 12/01/2029 (Pratica VVFF 2277);
- che è stata presentata SCIA in data 23/05/2024 con prot. N. 28740;
- che ha effettuato sopralluogo presso i locali del Teatro Mandanici onde procedere a prova e verifica a campione dei presidi antincendio;

Tutto ciò premesso la Commissione esprime parere favorevole al rinnovo dell'agibilità per lo svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo nel teatro in oggetto per una capienza complessiva di n. 998 (novecento novantotto) spettatori – posti a sedere.

Ai fini dell'esercizio, si prescrive quanto segue:

1. Prima e durante la manifestazione, le vie di esodo devono essere lasciate libere e sgombrare da qualsiasi ostacolo;
2. I cancelli devono essere tenuti permanentemente aperti per tutta la durata di ogni singolo spettacolo con il divieto assoluto di sosta in prossimità degli stessi;
3. Curare che la zona limitrofa alla struttura sia costantemente mantenuta pulita da sterpaglie;
4. Durante gli spettacoli siano opportunamente dislocati gli estintori previsti;

5. Il Responsabile dell'attività o persona da lui delegata dovrà provvedere alla gestione della sicurezza nel rispetto del Titolo XVIII e Titolo XIV del D.M. del 19/08/96 e ss.mm.ii.;
6. Sia assicurata la conformità degli impianti elettrici al disposto della norma CEI 64-8/7 edizione 9a del 2024 oltre al Decreto legislativo 81/2008 per gli impianti in generale;
7. Deve essere garantita la presenza di almeno un elettricista abilitato (sia durante lo spettacolo, sia durante le prove), un addetto all'impianto antincendio ed un macchinista in grado di poter intervenire in emergenza sui rispettivi impianti;
8. Devono essere presenti un congruo numero di addetti antincendio che abbiano superato esame presso strutture VVFF in relazione alla specifica valutazione del rischio;
9. Deve essere ottemperato il rispetto delle norme contenute nel D.M. 19/08/1996 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al punto 2.3.3 – materiale scenico;
10. Deve essere garantito il rispetto delle norme in vigore sugli impianti quali service audio e qualsiasi altro impianto integri la dotazione già presente nel teatro con particolare riferimento alle procedure di interconnessione con gli impianti fissi esistenti;
11. Durante gli spettacoli deve essere assicurato un servizio di vigilanza antincendio di cui al D.M. 22/02/1996 n. 261 costituito da n. 5 unità di personale VVFF;
12. Che, a carico del titolare dell'attività, sia assicurata l'osservanza della Circolare Ministero Interno 15/02/1951 n. 16 allegato A (impianti elettrici ed altro);
13. Che tutti i locali di servizio siano tenuti in buone condizioni igienico – sanitarie e di pulizia;
14. Che sia garantito lo stazionamento in prossimità del Teatro di un'ambulanza che possieda i requisiti di cui alla circolare n. 6 del 2019 (Assessorato della Salute Regione Sicilia);
15. Che per quanto riguarda le emissioni in ambiente esterno occorre produrre autocertificazione dove si attesta che vengono rispettati i limiti della Legge Quadro 447/1995 mentre per quanto riguarda le emissioni in ambiente interno il responsabile Regia deve attenersi ai limiti imposti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, mentre per quanto riguarda i service esterni devono produrre documentazione di cui alla Legge Quadro 447/1995.

L. C. S. alle ore 12,15

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Maurizio Aglio
Roberto Penabaz
Enrico Pizzuti


