

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. ⁶⁴ del 17 Maggio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di Maggio, alle ore 19.00, regolarmente convocata, si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Consulenza e studio in merito agli eventi comunali*
- 2) *Studio e approfondimento della gestione del Teatro Mandanici*
- 3) *Sopralluogo nelle scuole di proprietà comunale e relative relazioni*
- 4) *Servizi in capo alla Pubblica Istruzione.*
- 5) *Mozione per l'istituzione di un regolamento per la tutela del benessere animale nel territorio comunale.*

Espleta le funzioni di Segretario il Consigliere Caterina Grasso

Consiglieri presenti: Bucolo Emanuele - Presidente Campo Raffaella Grasso Caterina Ilacqua Daniela Mirabile Venerita in sostituzione di Nania Alessandro Scilipoti Carmelo	Consiglieri assenti: Puliafito Lucia
---	---

Alle ore 19:10 essendo presenti tutti i consiglieri membri della commissione e/o loro sostituti, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il presidente dichiara di aver contattato l'arch. Fazio per convocarlo in commissione in data 19.05.2016 al fine di discutere degli interventi strutturali importanti sugli istituti scolastici.

Il presidente dichiara altresì di aver espressamente richiesto al presidente del consiglio comunale di visionare e discutere la bozza di regolamento del consiglio comunale e delle commissioni permanenti di studio e consultazione al fine di apportare le osservazioni da porre all'attenzione della prima commissione su tutte le modifiche che saranno necessarie e che sono state precedentemente rilevate nelle sedute di commissione. I componenti di commissione, discusse queste dichiarazioni preliminari del presidente,

PROVINCIA DI MESSINA
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

IL CONSIGLIO COMUNALE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Venerabile del 17 Maggio 2016

L'anno duemillesimo, il giorno diciassette del mese di Maggio, alle ore 19.00, regolarmente convocata, si riunisce la II Commissione e delibera l'istituzione di un regolamento per la tutela del paesaggio urbano nel territorio comunale.

- 1) Costituzione e nomina del consiglio comunale
- 2) Studio e approvazione della gestione del Territorio Municipale
- 3) Approvazione delle norme di proprietà comunale e relative relazioni
- 4) Servizi in capo alla Pubblica Istruzione
- 5) Azione per l'istituzione di un regolamento per la tutela del paesaggio urbano nel territorio comunale
- 6) Le funzioni di gestione del Consorzio Cerasa Grasso

Consiglieri presenti: Pubblico Lucia	Consiglieri assenti: Pubblico Lucia
---	--

Alle ore 19.10 erano presenti tutti i consiglieri membri della commissione che loro sostituisce. Il presidente dichiara aperta la seduta.

Il presidente dichiara di aver constatato l'ordine del giorno per convocazione in commissione in data 19.05.2016 al fine di discutere degli interventi proposti sugli istinti scolastici.

Il presidente dichiara altresì di aver espressamente richiesto al presidente del consiglio comunale di visionare e discutere la bozza di regolamento del consiglio comunale e delle commissioni permanenti di studio e consultazione al fine di apportare le osservazioni da parte dell'attenzione della prima commissione. Le modifiche che saranno necessarie e che sono state precedentemente rilevate nelle sedute di commissione. I componenti di commissione, discusse queste dichiarazioni preliminari del presidente.

proseguono nella redazione della relazione inerente al sopralluogo della scuola comunale sita in via tempesta espletato in data 16.05.16, che riportano e trascrivono al presente verbale;

ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE "SITO IN VIA TEMPESTA"

La struttura consta di due livelli con annessa area esterna. Essa versa in discrete condizioni. Internamente, risulta, allo stato, soltanto una piccola infiltrazione nella parte superiore del tetto in prossimità della cucina. Le criticità riscontrate riguardano invece tutti gli infissi della scuola che risultano vetusti e arrugginiti. Ciò che desta particolare preoccupazione è la struttura esterna per una rilevante presenza di umidità proveniente dal basso che ha generato depauperamenti del materiale cementizio esterno, intaccando persino gli infissi. Sempre nell'area esterna dell'edificio sono presenti dei distacchi cementizi in prossimità di cordoli che possono estendersi e causare danni agli avventori della scuola.

Nella Scuola risultano molte piccole problematiche che potrebbero essere risolte con degli immediati interventi, trattasi di un'occlusione di uno scarico del bagno di servizio, alcune serrande da sistemare e una pensilina esterna da installare per proteggere l'uscita di sicurezza che nei giorni di pioggia genera dei piccoli allagamenti in prossimità della stessa. L'arredo della scuola risulta in buone condizioni. l'area esterna è ben accessoriata dotata di tappetino in gomma morbida di ultima generazione. I giochi ivi presenti risultano in ottime condizioni. Su tutta la struttura la II Commissione consiliare si riserva di convocare il funzionario Fazio poiché necessità di un intervento importante di carattere strutturale con l'ulteriore necessità di mettere in sicurezza dei cordoli nell'immediatezza con delle reti onde evitare distacchi di calcinaccio.

INTERVENTI URGENTI	INTERVENTI FUTURI
- Sostituire serrande - Intervento nel bagno e sulla rubinetteria - Mettere in sicurezza i cordoli esterni - Rimuovere o coprire le parti arrugginite degli infissi	- Rifacimento strutturale dell'edificio notevolmente compromesso dalla presenza di umidità con evidente deterioramento della facciata esterna e dei cordoli ivi esistenti

Conclusa la relazione, alle ore 20.35 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



proceduto nella relazione della scuola con la scuola in via temporaria
 copiato in data 10.02.1977 con allegato e trascritto al presente / copiato

ISTITUTO COOPERATIVO COMUNALE - SITO IN VIA TEMPERATA

La struttura consta di due edifici con annessa area esterna. Essa versa in discrete condizioni. Internamente, l'edificio stato scelto per la piccola infiltrazione nella parte superiore del tetto in prossimità della cucina. Le attività scolastiche riguardano invece tutti gli infissi della scuola che risultano / stati e danneggiati. Ciò che desta particolare preoccupazione è la situazione esterna per una rilevante presenza di umidità proveniente dal basso che ha condotto all'impregnazione del materiale cementizio intaccando persino gli infissi. Sempre nell'area esterna dell'edificio sono presenti dei distacchi cementizi in prossimità di cordoli che possono essersi e causare danni agli avvenimenti della scuola.

Nella Scuola risultano molte piccole problematiche che potrebbero essere risolte con degli immediati interventi, nati da un'occasione di una visita del bagno di servizio, alcune serrande da sostituire e una pensilina esterna da isolare per proteggere l'uscita di sicurezza che nei giorni di pioggia genera dei piccoli allagamenti in prossimità della stessa. L'aspetto della scuola risulta in buone condizioni, l'area esterna è ben attrezzata dotata di tappeti in gomma morbida di ultima generazione. I giochi ivi presenti risultano in ottime condizioni. Se non la struttura la II Commissione consiglia di riservare di convocare il funzionario l'atto poiché necessità di un intervento importante di carattere strutturale con l'intervento necessità di mettere in sicurezza dei cordoli nell'intersezione con delle reti onde evitare distacchi di calcestruzzo.

INTERVENTI FUTURI	INTERVENTI PRESENTI
- Ristrutturazione strutturale dell'edificio - notevolmente compromesso dalla presenza di umidità con evidente deterioramento della facciata esterna e dei cordoli ivi esistenti	- Sostituzione serrande - Isolamento del bagno e della rampa - Isolamento esterno e cordoli esterni - Ristrutturazione e copertura del piano annesso degli infissi

Condotta in relazione con ore 20.12.1977 la seduta e tolta.

Fatto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO